



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01029

№ ПС 009594

Срок действия с 10.06.2024г. по 09.06.2027г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

24.20.33.190

Код ТН ВЭД

7306 30 800 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗМЕТАЛЛА»

Россия, 600035, Владимирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом 24Г, этаж 1,
помещение 1. ОГРН: 1163328065009. Телефон: +7 (4922) 77-99-00. Адрес электронной почты:
technouz64@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗМЕТАЛЛА»

Россия, 600035, Владимирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом 24Г, этаж 1,
помещение 1. ОГРН: 1163328065009. Телефон: +7 (4922) 77-99-00. Адрес электронной почты:
technouz64@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Дымоходы из нержавеющей стали AISI 409, 430, 304,316, 321, 310 марки «Дымовой» для аппаратов теплогенерирующих, работающих на различных видах топлива, одностенные круглого сечения (диаметром от 80 до 1300 мм), овального сечения (от 100x200 до 120x240 мм), двустенные круглого сечения с теплоизоляцией из минеральной ваты толщиной от 25 до 100мм, плотностью от 100 до 140 кг/м3, наружным диаметром от 130 до 1300 мм, с внутренним диаметром от 80 до 1200 мм, толщиной стенок от 0,5 мм до 1,5мм; двустенные коаксиальные круглого сечения, наружным диаметром от 125 до 400 мм, с внутренним диаметром от 80 до 300 мм, толщиной стенок от 0,5 мм до 1,5мм, выпускаемые по ТУ 24.20.13-012-04697570-2024. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 06/24-7С от 09.06.2024 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00608-АО от 06.05.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 24.20.13-012-04697570-2024

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

